七飯町一般廃棄物最終処分場における埋立量及び水質検査の状況

【平成31年度】

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
埋立ごみ量(t)	56.94	58.85	63.02	40.32	44.52	62.47	44.00	57.52	44.24				471.88
埋立ごみ量(㎥)	71.17	73.56	78.77	50.40	55.65	78.08	55.00	71.90	55.30				589.83
覆土量(㎥)	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00				80.00
埋立容量(㎥)	81.17	83.56	86.77	58.40	63.65	88.08	63.00	81.90	63.30				669.83

○ 放流水等の状況

		4月16日	5月13日	6月10日	7月	8月	9月	10月17日	11月12日	12月10日	1月	2月	3月	最大値
浸出水	pH	8.0	8.3	7.6				8.1	8.0	7.9				
	BOD(mg/L)	16.0	15.0	10.0				2.1	2.8	6.1				16.0
	COD(mg/L)	15.0	13.0	8.7				5.1	11.0	11.0				15.0
	SS(mg/L)	13.0	10.0	9.0				3.9	17.0	14.0				17.0
	窒素含有量(mg/L)	24.0	21.0	5.8				14.0	20.0	26.0				26.0
放流水	pH	6.9	6.4	6.9				7.3	6.6	6.7				
	BOD(mg/L)	0.5	0.6	0.6				0.6	0.7	6.8				6.8
	COD(mg/L)	1.3	＜0.5	0.8				0.7	1.4	5.3				5.3
	SS(mg/L)	0.7	＜0.5	＜0.5				＜0.5	0.9	1.2				1.2
	窒素含有量(mg/L)	15.0	9.5	11.0				1.5	3.0	20.0				20.0
		4月16日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月10日	10月17日	11月12日	12月10日	1月	2月	3月	最大値
地下水	電気伝導率(上流)(ms/m)	6.9	8.3	11	10.2	9.8	7.8	8.3	8.9	9.6				11.0
	電気伝導率(下流)(ms/m)	32.7	36.7	35.5	34.6	33.6	35	40.2	40.5	39.5				40.5
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	8.2	7.1	7.1	6.5	5.9	9.4	8.8	8.3	8.9				9.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	17.0	21.0	17.0	16.0	15.0	47.0	27.0	29.0	23.0				47.0

※9月は水処理設備修繕により、水処理を停止したため、放流なし。

○ その他の施設状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
害虫などの発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適			
ごみの飛散・流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
浸出水の内部貯留	有	有	有	有	有	有	有	有	有			
法面・擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
遮水工設備の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
浸出水処理施設の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
浸出水調整池の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無			