水道水の水質検査結果

採水年月日		平成29年11月8日									
検査対象水道名		七飯町上水道（大中山管理棟系統）	七飯町上水道（鳴川管理棟系統）	七飯町上水道（本町管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第１管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第２管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第３管理棟系統）	七飯町上水道（大沼管理棟系統）	七飯町上水道（東大沼管理棟系統）	七飯町上水道（軍川第１管理棟系統）	七飯町上水道（軍川第２管理棟系統）
検査項目名	基準値	検査結果									
一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水道水の水質検査結果

採水年月日		平成29年11月8日									
検査対象水道名		七飯町上水道（大中山管理棟系統）	七飯町上水道（鳴川管理棟系統）	七飯町上水道（本町管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第１管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第２管理棟系統）	七飯町上水道（藤城第３管理棟系統）	七飯町上水道（大沼管理棟系統）	七飯町上水道（東大沼管理棟系統）	七飯町上水道（軍川第１管理棟系統）	七飯町上水道（軍川第２管理棟系統）
検査項目名	基準値	検査結果									
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/l以下	5.1mg/l	5.9mg/l	9.0mg/l	8.7mg/l	10.5mg/l	9.7mg/l	8.5mg/l	5.9mg/l	6.6mg/l	8.4mg/l
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.3	7.7	7.7	7.5	7.4	7.2	7.1	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.25mg/l	0.24mg/l	0.25mg/l	0.21mg/l	0.26mg/l	0.23mg/l	0.24mg/l	0.28mg/l	0.17mg/l	0.23mg/l
クリプト指標菌（大腸菌）	MPN/100mL	1.8 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8未満
クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	CFU/100mL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0
クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－