

水道水（原水）の水質検査結果

採水年月日		平成22年10月13日									
検査対象水道名		七飯町上水道 (大中山管理棟系統)	七飯町上水道 (本町管理棟系統)	藤城簡易水道 (藤城第1管理棟系統)	藤城簡易水道 (藤城第2管理棟系統)	藤城簡易水道 (藤城第3管理棟系統)	大沼簡易水道 (大沼管理棟系統)	大沼簡易水道 (東大沼管理棟系統)	大沼簡易水道 (軍川第1管理棟系統)	大沼簡易水道 (軍川第2管理棟系統)	
検査項目名	基準値	検査結果									
プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.06mg/l	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l	0.01mg/l未満	0.03mg/l	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.05mg/l	
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満	0.01mg/l	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2mg/l	10mg/l	8mg/l	9.5mg/l	7.6mg/l	9.2mg/l	5.8mg/l	6.8mg/l	7.6mg/l	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	3.9mg/l	8.6mg/l	7.7mg/l	9.6mg/l	9.2mg/l	8.4mg/l	5.6mg/l	7.6mg/l	8mg/l	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	29mg/l	32mg/l	27mg/l	24mg/l	23mg/l	33mg/l	21mg/l	35mg/l	31mg/l	
蒸発残留物	500mg/l以下	65mg/l	90mg/l	105mg/l	76mg/l	110mg/l	89mg/l	63mg/l	60mg/l	70mg/l	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満	
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l	0.1mg/l	0.1mg/l未満	0.2mg/l	0.1mg/l未満	
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.7	7.4	7.3	7.2	6.7	7.1	7.7	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.2	0.5度	0.1度未満	0.3度	0.4度	0.3度	0.3度	0.4度	0.2度	
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
クリプト指標菌(大腸菌)	MPN/100mL	1.8未満	1.8未満	1.8mg/l未満	1.8mg/l未満	1.8mg/l未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	
クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	CFU/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
クリプトスポリジウム	-	不検出	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	
シアルジア	-	不検出	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	