平成24年度七飯町上水道及び簡易水道水質検査計画

項　　目	検査基準		七飯町上水道（大中山管理場系統）		七飯町上水道（本町管理場系統）		藤城簡易水道（藤城第1管理場系統）		藤城簡易水道（藤城第2管理場系統）		藤城簡易水道（藤城第3管理場系統）		大沼簡易水道（大沼管理場系統）		大沼簡易水道（東大沼管理場系統）		大沼簡易水道（軍川第1管理場系統）		大沼簡易水道（軍川第2管理場系統）	
	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水
1　一般細菌	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
2　大腸菌	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
3　カドミウム及びその化合物	3ヶ月	1年	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月
4　水銀及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
5　セレン及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
6　鉛及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月
7　ヒ素及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月
8　六価クロム化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
9　シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月	1年	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月	4. 7. 10. 1	10月
10　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
11　フッ素及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月	10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
12　ホウ素及びその化合物	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
13　四塩化炭素	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
14　1．4－ジオキサン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
15　シス－1．2－ジクロロエチレン及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
16　ジクロロメタン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
17　テトラクロロエチレン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
18　トリクロロエチレン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
19　ベンゼン	3年	1年	10月	10月		10月		10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月		10月		10月	10月	10月	10月	10月
20　塩素酸	3ヶ月		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1	
21　クロロ酢酸	3ヶ月		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1	
22　クロロホルム	3ヶ月		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1		4. 7. 10. 1	

平成24年度七飯町上水道及び簡易水道水質検査計画

項　　目	検査基準	七飯町上水道（大中山管理場系統）	七飯町上水道（本町管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第1管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第2管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第3管理場系統）	大沼簡易水道（大沼管理場系統）	大沼簡易水道（東大沼管理場系統）	大沼簡易水道（軍川第1管理場系統）	大沼簡易水道（軍川第2管理場系統）
23　ジクロロ酢酸	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
24　ジブロモクロロメタン	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
25　臭素酸	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
26　総トリハロメタン	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
27　トリクロロ酢酸	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
28　ブロモジクロロメタン	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
29　ブロモホルム	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
30　ホルムアルデヒド	3ヶ月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
31　亜鉛及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
32　アルミニウム及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
33　鉄及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
34　銅及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
35　ナトリウム及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
36　マンガン及びその化合物	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
37　塩化物イオン	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月
38　カルシウム、マグネシウム等（硬度）	3年　1年	10月　10月	10月　10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月　10月	10月	10月　10月	10月　10月
39　蒸発残留物	1年　1年	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	4. 7. 10. 1　10月	4. 7. 10. 1　10月	4. 7. 10. 1　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月
40　陰イオン界面活性剤	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
41　ジェオスミン	1回／時期　1年	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月
42　2－メチルイソボルネオール	1回／時期　1年	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月	10月　10月
43　非イオン界面活性剤	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
44　フェノール類	3年　1年	10月　10月	10月	10月	10月　10月	4. 7. 10. 1　10月	10月	10月	10月　10月	10月　10月
45　有機物（TOC）	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月

平成24年度七飯町上水道及び簡易水道水質検査計画

項　　目	検査基準	七飯町上水道（大中山管理場系統）	七飯町上水道（本町管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第1管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第2管理場系統）	藤城簡易水道（藤城第3管理場系統）	大沼簡易水道（大沼管理場系統）	大沼簡易水道（東大沼管理場系統）	大沼簡易水道（軍川第1管理場系統）	大沼簡易水道（軍川第2管理場系統）
46　PH値	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月
47　味	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月
48　臭気	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月
49　色度	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月
50　濁度	毎月　1年	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月	毎月　10月

指標菌	大腸菌（定量試験）		毎月	毎月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	毎月
検　査	嫌気性芽胞菌（ウエルッシュ芽胞菌）		毎月	毎月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	毎月
顕微鏡	クリプトスポリジュウム等（原虫検査）		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1							4. 7. 10. 1