七飯町一般廃棄物最終処分場における埋立量及び水質検査の状況

【令和2年度】

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		計
埋立ごみ量(t)	58.75	80.28	99.56	47.53	107.04	43.40	59.27	47.77	48.05	34.21	37.92		663.78
埋立ごみ量(㎥)	73.43	100.35	124.45	59.41	133.80	54.25	74.08	59.71	60.06	42.76	47.40		829.70
覆土量(㎥)	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	8.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00		133.00
埋立容量(㎥)	81.43	110.35	132.45	67.41	183.80	62.25	82.08	69.71	68.06	49.76	55.40		962.70

○ 放流水等の状況

		4月20日	5月18日	6月17日	7月26日	8月18日	9月17日	10月20日	11月18日	12月14日	1月12日	2月13日		最大値
浸出水	pH	8.2	8	8.0		8.0	8.3	8.3	8.1	8.1	8.0	7.9		
	BOD(mg/L)	11.0	2.6	6.3		4.7	9.1	7.0	1.4	2.3	5.3	2.6		11.0
	COD(mg/L)	10.0	13.0	13.0		9.8	10.0	11.0	11.0	9.6	10.0	8.9		13.0
	SS(mg/L)	9.0	7.6	5.4		4.5	10	10.0	2.5	6.5	7.8	4.0		10.0
	窒素含有量(mg/L)	28.0	27.0	18.0		16.0	19.0	24.0	27.0	22.0	23.0	17.0		28.0
放流水	pH	6.9	7.0	6.9		7.0	6.9	7.2	6.7	6.6	7.1	7.2		
	BOD(mg/L)	0.8	0.9	0.7		2.3	1.4	0.9	0.5	0.8	1.2	0.6		2.3
	COD(mg/L)	0.6	0.8	1.2		1.1	1	0.8	6.2	0.5	.0.9	1		6.2
	SS(mg/L)	＜0.5	＜0.5	<0.5		＜0.5	＜0.5	<0.5	<0.5	＜0.5	＜0.5	2.6		2.6
	窒素含有量(mg/L)	13.0	7.8	9.3		4.9	7.6	9.9	8.4	3.6	13.0	11.0		13.0
		1月13日	5月18日	6月17日	7月26日	8月28日	9月13日	10月20日	11月18日	12月14日	1月12日	2月13日		最大値
地下水	電気伝導率(上流)(ms/m)	10.6	7.8	8.5		9.7	7.6	8.3	9.1	9.3	5.4	5.0		10.6
	電気伝導率(下流)(ms/m)	39.5	41.7	24.9		47.5	37.4	44.6	43.4	49.2	28.6	25.4		49.2
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	7.7	7.4	6.8		7.4	8.0	8.1	8.5	8.3	8	8.5		8.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	29.0	27.0	15.0		36.0	18.0	34.0	29.0	35.0	48.0	38.0		48.0

○ その他の施設状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
害虫などの発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散・流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
法面・擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
遮水工設備の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理施設の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水調整池の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	