七飯町一般廃棄物最終処分場における埋立量及び水質検査の状況

【平成28年度】

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
埋立ごみ量(t)	125.70	229.07	52.46	67.17	61.30	66.47	63.76	50.88	58.38	33.58	32.44	46.24	887.45
埋立ごみ量(㎥)	157.12	286.33	65.57	83.96	76.62	83.08	79.70	63.60	72.97	41.97	40.55	57.80	1,109.27
覆土量(㎥)	10.00	40.00	8.00	10.00	8.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	150.00
埋立容量(㎥)	167.12	326.33	73.57	93.96	84.62	93.08	91.70	73.60	84.97	51.97	50.55	67.80	1,259.27

○ 放流水等の状況

		4月12日	5月18日	6月22日	7月12日	8月17日	9月12日	10月21日	11月16日	12月21日	1月16日	2月21日	3月13日	最大値
浸出水	pH	8.1	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	7.3	8.2	8.0	
	BOD(mg/L)	13.0	13.0	4.6	12.0	8.4	11.0	9.8	10.0	15.0	8.4	7.8	7.9	15.0
	COD(mg/L)	12.0	15.0	12.0	16.0	14.0	11.0	24.0	17.0	15.0	11.0	13.0	16.0	24.0
	SS(mg/L)	6.2	10.0	5.8	10.0	14.0	9.2	11.0	17.0	24.0	13.0	11.0	17.0	24.0
	窒素含有量(mg/L)	44.0	42.0	17.0	33.0	19.0	24.0	55.0	31.0	38.0	26.0	21.0	31.0	55.0
放流水	pH	7.1	7.6	6.7	6.9	7.2	7.1	6.9	7.0	7.1	6.8	6.8	7.0	
	BOD(mg/L)	＜0.5	0.8	3.2	2.2	1.4	0.9	0.5	1.2	6.0	0.7	1.1	7.3	7.3
	COD(mg/L)	0.5	0.6	＜0.5	0.9	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5	4.9	＜0.5	2.2	5.0	5.0
	SS(mg/L)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	2.0	＜0.5	2.4	＜0.5	2.4
	窒素含有量(mg/L)	20.0	6.7	5.3	10.0	6.9	8.0	20.0	14.0	13.0	4.1	5.8	8.7	20.0
地下水	電気伝導率(上流)(ms/m)	8.2	7.6	9.61	9.9	11.1	9.5	10.6	10.2	10.2	11.4	12.0	14.0	14.0
	電気伝導率(下流)(ms/m)	41.3	23.0	43.6	42.7	46.0	40.9	46.3	42.5	42.3	42.0	38.7	42.3	46.3
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	7.5	12.3	6.4	7.3	7.7	8.5	8.1	8.5	8.4	8.2	8.2	8.3	12.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	24.0	41.0	26.0	31.0	34.0	25.0	35.0	27.0	30.0	33.0	22.0	28.0	41.0

○ その他の施設状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
害虫などの発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適
ごみの飛散・流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
浸出水の内部貯留	有	有	有	有	有	無	無	無	有	有	無	有
法面・擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
遮水工設備の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
浸出水処理施設の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
浸出水調整池の異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無