水道水の水質検査結果

採水年月日		平成30年4月24日									
検査対象水道名		七飯町水道（大中山管理棟系統）	七飯町水道（鳴川管理棟系統）	七飯町水道（本町管理棟系統）	七飯町水道（藤城第１管理棟系統）	七飯町水道（藤城第２管理棟系統）	七飯町水道（藤城第３管理棟系統）	七飯町水道（大沼管理棟系統）	七飯町水道（東大沼管理棟系統）	七飯町水道（軍川第１管理棟系統）	七飯町水道（軍川第２管理棟系統）
検査項目名	基準値	検査結果									
一般細菌	100個/ml以下	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ	0個/ｍｌ
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	0.0002mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	0.00005mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	0.004mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	0.26mg/ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.05mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.05mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満	0.1mg/ｌ	0.07mg/ｌ	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満	0.06mg/ｌ未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002mg/ｌ	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002mg/ｌ	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満

水道水の水質検査結果

採水年月日		平成30年4月24日									
検査対象水道名		七飯町水道（大中山管理棟系統）	七飯町水道（鳴川管理棟系統）	七飯町水道（本町管理棟系統）	七飯町水道（藤城第１管理棟系統）	七飯町水道（藤城第２管理棟系統）	七飯町水道（藤城第３管理棟系統）	七飯町水道（大沼管理棟系統）	七飯町水道（東大沼管理棟系統）	七飯町水道（軍川第１管理棟系統）	七飯町水道（軍川第２管理棟系統）
検査項目名	基準値	検査結果									
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満	0.001mg/ｌ未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満	0.005mg/ｌ未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.01mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	5.4mg/ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6mg/ｌ	5.8mg/ｌ	9.6mg/ｌ	8.3mg/ｌ	10.4mg/ｌ	9.7mg/ｌ	8.5mg/ｌ	5.7mg/ｌ	6.2mg/ｌ	8.5mg/ｌ
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	－	22mg/ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/l以下	－	79mg/ｌ	96mg/ｌ	108mg/ｌ	92mg/ｌ	105mg/ｌ	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	0.000001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	0.000001mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005mg/ｌ未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	3mg/l以下	0.1mg/ｌ	0.2mg/ｌ	0.1mg/ｌ	0.1mg/ｌ未満	0.2mg/ｌ	0.1mg/ｌ未満	0.1mg/ｌ	0.2mg/ｌ	0.2mg/ｌ	0.1mg/ｌ
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.3	7.3	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.2度	0.3度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.24mg/ｌ	0.23mg/ｌ	0.24mg/ｌ	0.20mg/ｌ	0.27mg/ｌ	0.20mg/ｌ	0.25mg/ｌ	0.18mg/ｌ	0.23mg/ｌ	0.25mg/ｌ
クリプト指標菌（大腸菌）	MPN/100mL	1.8 未満	1.8未満	1.8 未満	－	－	－	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満
クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	CFU/100mL	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出
ジアルジア	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出